

Diese Klassifikationen sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) der Kabelhersteller entnommen, welche der Niedax GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung vorlagen. Bitte informieren Sie sich über den aktueller Stand direkt beim Kabelhersteller - nur deren abP ist rechtlich bindend.

Stand: 20.04.2020

Kabelhersteller	Kabelverlegetype	Wand- und Deckenmontage Kabelrinne RS 60... mit Gewindestab	Wand- und Deckenmontage Kabelleiter KL 60... mit Gewindestab	Bügelschelle B mit/ohne Langwanne LW	Schraubabstandschelle SAS	Kabelbündelung Bügelschelle B mit/ohne Langwanne	Kabelbündelung Schraubabstandschelle SAS	Halogenfreies Kabelschutzrohr Wand- und Deckenmontage mit Schraubabstandschelle SAS oder Bügelschelle B a ≤ 0,60 m (SAS) a ≤ 0,80 m (B)	Aluminium Kabelschutzrohr Wand- und Deckenmontage mit Schraubabstandschelle SAS oder Bügelschelle B a ≤ 0,60 m (SAS) a ≤ 0,80 m (B)	Stahlpanzerrohr Wand- und Deckenmontage mit Schraubabstandschelle SAS oder Bügelschelle B a ≤ 1,20 m	Leitungsschutzkanal LLK 60.100 Wandmontage q ≤ 7 kg/m a ≤ 0,50 m	Leitungsschutzkanal LLK 60.100 Deckenmontage q ≤ 3,1 kg/m a ≤ 0,50 m	Leitungsschutzkanal LLK 26.030 Wand-/Deckenmontage q ≤ 0,3 kg/m a ≤ 0,50 m	
		b ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m a ≤ 1,50 m	b ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m a ≤ 1,50 m	a ≤ 0,80	a ≤ 0,60 m	a ≤ 0,80 m	a ≤ 0,60 m							
Dätwyler Hattersheim 06190 / 8880-0	Dätwyler KERAM (N)HXH FE180 E30-E60 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E30 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 n x ≤ 16 mm2 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E30 n x ≤ 16 mm2 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	-	
	Dätwyler KERAM (N)HXCH FE180 E30-E60 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E30 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	-	-	-	
	Dätwyler KERAM (N)HXH FE180 E90 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	-	-	-	-	-
	Dätwyler KERAM (N)HXCH FE180 E90 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	-	-	-	-	-
	Dätwyler KERAM JE-H(St)-H...Bd FE180 E30L VDE Reg. Nr. 9361	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 q ≤ 2,5 kg/m ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023
	Dätwyler KERAM JE-H(St)-H...Bd FE180 E30L - E90 VDE Reg. Nr. 9361	-	-	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 q ≤ 2,5 kg/m ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E60 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	-	-	-
	Dätwyler KERAM JE-H(St)-HRH...Bd FE180 E30 - E90 VDE Reg. Nr. 9361	-	-	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 q ≤ 2,5 kg/m ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	E60 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2023	-	-	-



Diese Klassifikationen sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) der Kabelhersteller entnommen, welche der Niedax GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung vorlagen. Bitte informieren Sie sich über den aktueller Stand direkt beim Kabelhersteller - nur deren abP ist rechtlich bindend.

Stand: 05.11.2021

Kabelhersteller	Kabelverlegetart Kabeltype	Wand- und Deckenmontage Kabelrinne RS 60... mit Gewindestab	Bügelchelle B bzw. BU mit Langwanne LW	Bügelch. B bzw BU ohne Langw. oder Schraubabstandschelle SAS	Kabelbündelung Bügelchelle B und BU mit und ohne Langwanne	Kabelbündelung Schraubabstandschelle SAS	Leitungsschutzkanal LLK 60.100	Leitungsschutzkanal LLK 60.100
		b = 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,50 m	a ≤ 0,80 m	a ≤ 0,80 m	q ≤ 7,5 kg/m a ≤ 0,80 m	q ≤ 7,5 kg/m a ≤ 0,80 m	Wandmontage q ≤ 5 kg/m a ≤ 0,50 m	Deckenmontage q ≤ 5 kg/m a ≤ 0,50 m
Studer Cables AG	BETAflam NHXH FE 180 E30 - E60	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> n x ≤ 50 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> n x ≤ 16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam NHXCH FE 180 E30-E60	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam NHXH FE 180 E90	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> n x ≤ 50 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> n x ≤ 16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	-	-
	BETAflam NHXCH FE 180 E90	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> a ≤ 0,40 m n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> a ≤ 0,40 m n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	-	-
	BETAflam JE-H(St)-H FE 180 E30 (VDE Reg. Nr. 9593)	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-H FE 180 E30 (VDE Reg. Nr. 8447)	-	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-H FE 180 E30-E90	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> a ≤ 0,40 m bei SAS AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> a ≤ 0,40 m 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> a ≤ 0,40 m 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-HRH FE 180 E30	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E30</b> ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-HRH FE180 E30-E90	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 90</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E90</b> ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	<b>E 60</b> AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026

Diese Klassifikationen sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) der Kabelhersteller entnommen, welche der Niedax GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung vorlagen. Bitte informieren Sie sich über den aktueller Stand direkt beim Kabelhersteller - nur deren abP ist rechtlich bindend.

Stand: 02.09.2020														
Kabelhersteller	Kabelverlegetart Kabeltype	Deckenmontage Kabelrinne 60... mit Gewindestab RS	Wandmontage Kabelrinne 60... ohne Gewindestab RS	Wand-/Deckenmontage Kabelrinne RLVC 60... ohne Gewindestab	Wand/Deckenmontage Kabelleiter 60... ohne Gewindestab KL	Schraubabstandschelle SAS	Bügelshelle B mit Langwanne LW	Bügelshelle B ohne Langwanne LW	Kabelbündelung Bügelshelle B	Kabelbündelung Schraubabstandschelle SAS	Leitungsschutzkanal LLK 60.100	Leitungsschutzkanal LLK 60.100	Stahlpanzerrohr FM-MR Wand- und Deckenmontage mit Bügelshelle B oder Schraubabstandschelle SAS	
		B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,50 m	B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 2,00 m	B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,5 m	B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,5 m	a ≤ 0,30 m	a ≤ 0,80 m	a ≤ 0,80 m	max. 3 Kabel a ≤ 0,60 m	q ≤ 1,1 kg/m a ≤ 0,50 m	Wandmontage q ≤ 3 kg/m a ≤ 0,50 m	Deckenmontage q ≤ 3 kg/m a ≤ 0,50 m	max. 3 Kabel a ≤ 1,2 m	
Prysmian Kabel u. Systeme Alt-Moabit 10559 Berlin	SIENOPYR - PLUS (N)HXH FE 180 E30 bzw. (N)HXHX FE 180 E30	<b>E 30</b> L ≤ 1,25 m n x ≤ 16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> n x ≤ 16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> n x ≤ 16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> bei Wandmontage: n x ≤ 16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	-	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> n x ≤ 16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	-	<b>E 30</b> n x ≤ 16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> n x ≤ 16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	<b>E 30</b> max. 3 Kabel n x ≤ 16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	
	SIENOPYR - PLUS (N)HXCH FE 180 E30 bzw. (N)HXCHX FE 180 E30	<b>E 30</b> L ≤ 1,25 m n x ≤ 16/16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	-	<b>E 30</b> bei Deckenmontage: n x ≤ 16/16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> n x ≤ 16/16mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> a ≤ 0,30 m (SAS) a ≤ 0,80 m (B) AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	-	<b>E 30</b> n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	<b>E 30</b> max. 3 Kabel n x ≤ 16/16 mm <sup>2</sup> AbP P-MPA-E-01-002 Gültig bis: 28.06.2023	
	SIENOPYR - PLUS JE-H(St)-H Bd FE 180 E30	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> nur Deckenmontage AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E30</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024
	SIENOPYR - PLUS JE-H(St)-H Bd FE 180 E60	-	-	-	-	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	-	-	-	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	<b>E60</b> AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024